

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО ПЖУ «Нижегородское»

Николаев В.П.

С.Нижегородка

« 19 » мая 2017г

АКТ

Проверки технического состояния пожарных гидрантов

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе

Гл.инженер Мирхайдаров Р.Р.

Мастер участка Мигранов Ю.А.

Слесарь - сантехник Оленичев В.Г.,

Составили настоящий акт о том, что в период с 17.05.2017г по 19.05.2017г. проведена проверка технического состояния пожарных гидрантов

№ п/п	№ ПГ	Адрес, место расположения	Техническое состояние	Ответственный	Примечания
		С.Нижегородка			
1	№1	Ул. Чапаева д.29/1 – 1шт.	исправен	Гл.инженер Мирхайдаров Р.Р.	Вода в колоде п. 89 ппб 01-03 п. 8.6. Гост 8220-85
2	№2	Ул. Низамутдинова, д.5 – 1 шт.	исправен		
3	№3	Ул. Центральная, д.6 – 1 шт.	исправен		
4	№4	Ул. Южная, д.10 – 1 шт.	исправен		
5	№5	Ул. Чапаева, д.1 – 1 шт	исправен		
6	№6	Ул. Заводская, д.4 – 1 шт.	исправен		
		С.Лебяжий			
7	№1	Ул. Центральная д.1/1 – 1шт.	исправен		
8	№2	Ул. Мира – ул. Цветочная – 1шт.	исправен		
9	№3	Ул. Цветочная – ул. Центральная – 1шт.	исправен		

Гл.инженер

Мастер участка

Слесарь – сантехник

/Мирхайдаров Р.Р.

/Мигранов Ю.А.

/Оленичев В.Г.